

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY



10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00202-19

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 08 квітня 2019 до 07 квітня 2021

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/
Product

Труби із поліетилену PE 80 та PE 100 номінальним зовнішнім діаметром $dn=16-630$ мм для подачі газоподібного палива зі стандартним розмірним співвідношенням SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 з коефіцієнтом запасу міцності не менше 2,0

3917

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

22.21.21

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 5.1, 5.2, 6.2, 6.3.1 (другий абзац таблиці 2), 6.3.2, 7.2 (Табл. 4: гідростатична міцність (100 год. при 20 °С), гідростатична міцність (165 год. при 80 °С), гідростатична міцність (1000 год. при 80 °С) ДСТУ Б EN 1555-2:2012 “Система пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 2. Труби (EN 1555-2:2010, IDT)

Виробник (и)

Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ 'Валром Україна' 23320, смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49, Тиврівський р-н, Вінницька обл., код ЄДРПОУ 33731431

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ 'Валром Україна' 23320, смт. Сутиски, вул. Вінницька, 49, Тиврівський р-н, Вінницька обл., код ЄДРПОУ 33731431

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

труби із поліетилену PE 80 та PE 100 номінальним зовнішнім діаметром $dn=16-630$ мм для подачі газоподібного палива зі стандартним розмірним співвідношенням SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 з коефіцієнтом запасу міцності не менше 2,0, що виготовляються серійно з 08.04.2019р. до 07.04.2021р. з проведнням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз у рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net атестат акредитації
№ UA.10190 від 13.03.2017р. до 05.02.2020р.

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 277 від 05.04.2019р. АВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 терміном дії до 10.07.2019р., висновку за аналізом документів від 23.01.2019р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp

(підпис)/подпись/ (signature)

(ініціали, прізвище)/ инициалы, фамилия/ (initials, family name)

А.І. Камінський